

# Auszug aus dem Entwässerungskonzept „Am Katzenstück“, Bolanden

Die Entwässerung der Baugrundstücke erfolgt überwiegend im klassischen Trennsystem; lediglich die 8 östlichsten Bauplätze bekommen einen Mischwasseranschluss.

Gemäß den Feststellungen des Bodengutachtens ist der Untergrund nicht zur Versickerung von Regenwasser geeignet.

Um jedoch den gesetzlichen Vorgaben - „sparsam mit Trinkwasser umzugehen“ - Genüge zu tun, sollte das Regenwasser zunächst in Zisternen gesammelt und zu Brauchwasserzwecken auf den Grundstücken genutzt werden. Der Notüberlauf der Zisternen kann direkt an den vorhandenen Regen-/bzw. Mischwasserhausanschluss angeschlossen werden.

Hinweis: Wenn Regenwasser als Brauchwasser **im Haus** (z.B. zur Toilettenspülung) verwendet wird, kann ein Antrag auf Bezuschussung der Regenwassernutzungsanlage gestellt werden.

## PLANUNG

